



OBWODY PROWADZIC PODTYNKOWO W BRUZZACH KUTYCH W ŚCIANACH PIELNICH, W ŚCIANACH WARSTWOWYCH W WEZŁU OCHRONNYM PVC KARBOWANYM. UŻYWAĆ PRZEWODÓW PŁASKICH O $U_n=750V$. STOSOWAĆ OSPRZET NP. FIRMY VIKO SERIA KARRE PODTYNKOWY IP20 ORAZ USZCZELNIONY IP44 MONTOWANY PODTYNKOWO - PUSZKI ROZDZIELCZE Z SZYBKOLĄCZKAMI. OBWODY GNIAZDOWE UKŁADAĆ PRZEWODAMI YDY O PRZEKROJU 2,5mm². OBWODY SIŁOWE UKŁADAĆ PRZEWODAMI ZGODNIE Z OPISEM NA RYSUNKU.

- C GNIAZDO 230V
- K GNIAZDO 230V SZCZELNE
- F GNIAZDO 2xRL45
- Ⓢ1 PIEC GAZOWY O MOCY DO 0,1kW

1,4m WYSOKOŚĆ MONTAŻU KRÓTKOŚĆ RAMKI IP44 STOPIEŃ SZCZELNOŚCI

G1/R2 NAZWA ROZDZIELNICZY
 NUMER OBWODU W TABLICY
 RODZAJ OBWODU (O3-OSWIETLENIOWY, G-GNIAZDOWY, D-BEDIKOWANY, S-SIŁOWY)

- 21 KUCHNIA SPOŻYWCZA
- 22 KUCHNIA SPOŻYWCZA
- 23 SALA ZARĘC
- 24 KORYTARZ SALI MUZYCZNEJ
- 25 ZAPLECZE NR1
- 26 ZAPLECZE NR2
- 27 SALA MUZYCZNA
- 28 SALA TANCEZNA
- 29 KORYTARZ
- 210 GABRYNTOBA NR1
- 211 GABRYNTOBA NR2
- 212 WC MĘSKIE
- 213 WC DAMEKIE
- 214 KOTELOWNIA
- 215 SŁOBY WINDY
- 216 SZACHTY INSTALACYJNE

SAMOCZYNNE WYŁĄCZANIE UKŁAD SIECIOWY TN-S

pracownia projektowa ATRIUM		mgr inż. arch. Tomasz Krajewski 64-000 Kościan, ul. Marciniaka 5 tel. 509936534, www.atrium-krajewski.pl	
temat	POZOSTAŁE INSTALACJE PIETRA		
branza	ELEKTRYCZNA		
obiekt	Budynek Kościańskiego Ośrodka Kultury – ROZBUDOWA		
inwestor	Kościański Ośrodek Kultury, Kościan, ul. Mickiewicza 11		
lokalizacja	64-000 Kościan, ul. Mickiewicza 11 działki nr 1761/2,0162/6	data	08-2015r
projektant	mgr inż. Jerzy Woźniak uprawnienia nr 877/86/Lo	skala	1:100
sprawdził	inż. Kazimierz Pawlicki uprawnienia nr 820/86/Lo	rysunek nr	E4